



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 产品认证 型式试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2023CQC107501-1055616

产品名称: 密集型母线槽

型号: CCX

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



型式试验报告




申请编号: V2023CQC107501-1055616 样品名称: 密集型母线槽 型号规格: CCX 商 标: / 样品数量: 3 节(1 组)+分接单元+样件 样品来源: 送样 样品生产序号: 2023020901~2023020906 收样日期: 2023.03.30 完成日期: 2023.04.26	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 人民电器集团有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
--	--

试验依据标准: GB/T 7251.6-2015 《低压成套开关设备和控制设备 第 6 部分: 母线干线系统 (母线槽)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

- 产品型号: CCX;
- 额定工作电压(U_e): 400V、380V;
- 额定绝缘电压(U_i): 800V(带分接单元)/1000V(不带分接单元);
- 母线干线单元的额定电流(I_{nA}): 1600A ~ 400A;
- 母线干线单元的额定短时耐受电流(I_{cw}): 30kA;
- 分接单元的额定电流(I_{nc}): 400A ~ 16A;
- 分接单元的额定限制短路电流(I_{cc}): 20kA;
- 频率(f_n): 50Hz;
- 外壳防护等级: IP54、IP44、IP40(带分接单元)/IP66、IP65、IP55、IP54、IP44、IP40(不带分接单元); 户内型/户外型: 户内型;
- 具有防止火焰蔓延特性

主检: 许立岗 签名: 	日期: 2023.05.04
审核: 魏益松 签名: 	日期: 2023.05.04
签发: 曾 征 签名: 	日期: 2023.05.04



备注	1. 试品编号: 母线干线单元共 3 节: #1: 1.0m; #2: 3.0m; #3: 2.0m; 分接单元: #4; 样件; (母线干线单元的额定电流 I_{nA} : 1600A, I_{cw} : 30kA; 分接单元的额定电流 I_{nc} : 400A, I_{cc} : 20kA; IP54(带分接单元)/IP66(不带分接单元)); 2. 防护等级标识为 IP44、IP40(带分接单元)/IP65、IP55、IP54、IP44、IP40(不带分接单元)的产品, 其结构与送试产品 IP54(带分接单元)/IP66(不带分接单元)一致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。
----	--