



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2022CQC107502-969727
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: RDB5G-125/1,RDB5G-125/2,
RDB5G-125/3,RDB5G-125/4




检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 隔离开关 型 号: RDB5G-125/1,RDB5G-125/2, RDB5G-125/3,RDB5G-125/4 商 标: / 样品数量: 20 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-07-29 完成日期: 2022-08-11</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
--	--

试验结论:依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
RDB5G-125/1,RDB5G-125/2,RDB5G-125/3,RDB5G-125/4
Ui:500V,Uimp:4kV;
Ith:125A;
Ue:AC230V(1P,2P),AC400V(3P,4P);
Ie:32A,63A,100A,125A;
Icw:1.5kA/1s;Icm(峰值):2.5kA;
使用类别:AC-22A;
极数:1P,2P,3P,4P.

主检: 戴维强 签名:  日期: 2022-09-16
审核: 任 翔 签名:  日期: 2022-09-16
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-09-16



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.证书合并	CQC2008010302298808、 CQC2013010302660659	CQC2008010302298808
2.型号变更	HL32-125,HL32-100	RDB5G-125/1,RDB5G-125/2,RDB5G-125/3,RDB5G-125/4

- 原 CCC 认可报告编号: 03601-A-18B1818-S 和 03601-A-18B1807-S;
- 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原 CCC 证书编号: CQC2008010302298808、CQC2013010302660659;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-22B0606-S
首页	√	1	03601-A-22B0606-S
报告的组成	√	1	03601-A-22B0606-S
安全型式试验报告	√	29	03601-A-22B0606-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验