



210020349171



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1037

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号：V2023CQC107502-1059397

产品名称：双电源自动转换开关

型 号：RDH5DS-160

检测机构：镇江市产品质量监督检验中心  
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



<p>产品名称: 双电源自动转换开关          型号: RDH5DS-160          数量: 6 台          收样日期: 2023-04-18          完成日期: 2023-06-13          样品来源: 工厂送样</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司          委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)            生产者(制造商): 浙江人民电器有限公司          生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号            生产企业: 浙江人民电器有限公司          生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号</p>
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:          型号: RDH5DS-160;          Uimp: 8kV (主电路), 4kV (控制回路);          Ui: 800V (主电路), 250V (控制回路);          Ith: 160A;          Ue: AC400V;          Ie: 100A、125A、160A;          使用类别: AC-33iB;          Icm: 17kA; Icw: 10kA/50ms;          电器级别: PC 级;          转换方式: ATSE;          极数: 3P、4P;          仅具备失压、欠压转换功能。</p>	
<p>签发人: 张钰            签名:           签发日期: 2023-06-13</p>	
<p>备注</p>	<p>/</p>

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	12901-20238011-CQC
首页	√	1	12901-20238011-CQC
报告组成	√	1	12901-20238011-CQC
安全型式试验报告	√	41	12901-20238011-CQC
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	12901-20238011-CQC

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定： P 试验结果符合要求  
F 试验结果不符合要求  
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

# 安全型式试验报告

申请编号: V2023CQC107502-1059397 产品名称: 双电源自动转换开关 型号: RDH5DS-160 数量: 6 台 收样日期: 2023-04-18 完成日期: 2023-06-13 样品来源: 工厂送样	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 浙江人民电器有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
--	--

试验依据标准: GB/T 14048.11-2016 《低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分: 多功能电器 转换开关电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: RDH5DS-160;  
 Uimp: 8kV (主电路), 4kV (控制回路);  
 Ui: 800V (主电路), 250V (控制回路);  
 Ith: 160A;  
 Ue: AC400V;  
 Ie: 100A、125A、160A;  
 使用类别: AC-33iB;  
 Icm: 17kA; Icw: 10kA/50ms  
 电器级别: PC 级;  
 转换方式: ATSE;  
 极数: 3P、4P;  
 仅具备失压、欠压转换功能。

主检: 唐璐怡 签名: 

日期: 2023-06-13

审核: 季英瑞 签名: 

日期: 2023-06-13

签发: 张 钰 签名: 

日期: 2023-06-13



(检测机构名称, 盖章)  
 2023 年 06 月 13 日

备注 /