



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM 模式


申请编号: V2023CQC107502-1044625

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: RDM5-□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: RDM5-□</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 2 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2023.05.06</p> <p>完成日期: 2023.05.08</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 上图电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号</p>
<p>试验结论: (母证书号: CQC22107338372)产品依据 GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证(CQC22107338372)产品描述、内部结构一致。</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>RDM5-□; Ue: AC400/415V, AC500/690V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; In: 630A、700A、800A、900A、1000A、1250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 400/415V: M 型: Ics: 36kA、Icu: 50kA; H 型: Ics: 50kA、Icu: 70kA; 500/690V: Ics: 15kA、Icu: 15kA; 选择性类别: A 类; 极数: 3P(三个保护极, 适用于隔离用)、4P(三个保护极、N 极可开闭, 适用于隔离用); 50/60Hz; 脱扣级别: 10; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: 400V/1.5A; DC-13: 220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构: Us: DC24V、DC110V、DC220V、AC230V、AC400V; 欠压脱扣器: Us: AC230V~240V、AC400V~415V</p>	
<p>签发人: 徐 亮</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2023.05.08</p>	
<p>备注:</p>	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC2301403
首页	√	1	V-14201-DC2301403
报告组成	√	1	V-14201-DC2301403
安全型式试验报告	√	12	V-14201-DC2301403
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2023CQC107502-1044625
 样品名称: 塑料外壳式断路器
 型号规格: RDM5-□
 商 标: /
 样品数量: 2 台
 样品生产序号: /
 收样日期: 2023.05.06
 样品来源: 送样
 抽样通知书编号: /


委托人: 人民电器集团有限公司
 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
 制造商(生产者): 人民电器集团有限公司
 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
 生产企业: 上图电气有限公司
 生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号

试验依据标准: (母证书号: CQC22107338372)产品依据 GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证(CQC22107338372)产品描述、内部结构一致。

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM5-□; Ue: AC400/415V, AC500/690V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; In: 630A、700A、800A、900A、1000A、1250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 400/415V: M 型: Ics: 36kA、Icu: 50kA; H 型: Ics: 50kA、Icu: 70kA; 500/690V: Ics: 15kA、Icu: 15kA; 选择性类别: A 类; 极数: 3P(三个保护极, 适用于隔离用)、4P(三个保护极、N 极可开闭, 适用于隔离用); 50/60Hz; 脱扣级别: 10; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: 400V/1.5A; DC-13: 220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构: Us: DC24V、DC110V、DC220V、AC230V、AC400V; 欠压脱扣器: Us: AC230V~240V、AC400V~415V

主检: 左海亮 签名:  日期: 2023.05.08

审核: 魏益松 签名:  日期: 2023.05.08

签发: 徐 亮 签名:  日期: 2023.05.08

中检质技检验检测科学研究院有限公司
 (检测机构名称、盖章)
 2023年05月08日


备注

ODM 认证	母证书	ODM 申请
委托人/制造商名称	上图电气有限公司	人民电器集团有限公司
委托人/制造商地址	浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
型号	STM6-□	RDM5-□
母证书编号	CQC22107338372	
母证书检测机构	中检质技检验检测科学研究院有限公司 (V-14201-DC2200773)	

说明: 本试验报告引用编号为“V-14201-DC2200773”的报告, 仅修改了委托人/制造商名称、地址, 除型号命名不同外, 产品未发生变化。