



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM

申请编号: V2023CQC107502-1083758

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5E-1250H/□、RDM5EY-1250□/□□

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



<p>申请编号: V2023CQC107502-1083758 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM5E-1250H/□、RDM5EY-1250□/□□ 数量: 2台 商标: / 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2023-08-03 完成日期: 2023-08-25</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 上图电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路268号</p>
<p>试验结论: 原获证(母证书号: CQC2018010307102298)产品依据 GB/T 14048.2-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证(母证书号: CQC2018010307102298)产品的描述、内部结构一致。</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM5E-1250H/□、RDM5EY-1250□/□□; Ue: AC400V, AC690V(仅 RDM5E-1250H/□); Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Inm: 1250A RDM5E-1250H/□: In: 630A(400A/440A/460A/480A/500A/530A/560A/600A/630A 分级可调+OFF); 800A(500A/550A/600A/630A/660A/700A/740A/780A/800A 分级可调+OFF); 1000A(630A/680A/700A/750A/800A/850A/900A/950A/1000A 分级可调+OFF); 1250A(850A/900A/950A/1000A/1050A/1100A/1150A/1200A/1250A 分级可调+OFF); RDM5EY-1250□/□□: In: 630A(252A~630A 连续可调); 800A(320A~800A 连续可调); 1000A(400A~1000A 连续可调); 1250A(500A~1250A 连续可调) 过电流脱扣器类型: 电子式; 适用频率: 50/60Hz RDM5E-1250H/□: AC400V: Ics: 50kA, Icu: 65kA; AC690V: Ics: 10kA, Icu: 20kA; Icw: 20kA/1s; RDM5EY-1250□/□□: AC400V: M型: Ics: 50kA; Icu: 50kA; H型: Ics: 65kA, Icu: 85kA; Icw: 20kA/1s; 选择性类别: B类; 极数: 3P, 4P; 产品适用于隔离</p>	
<p>主检: 陈张峰 签名:  日期: 2023-08-25</p>	
<p>审核: 陆林林 签名:  日期: 2023-08-25</p>	
<p>签发: 黄芳 签名:  日期: 2023-08-25</p>	
<p>备注: ODM 申请人与母证书的信息情况详见附页:</p>	

附 页

获证模式	母证书	ODM 申请
委托人名称	上图电气有限公司	人民电器集团有限公司
委托人地址	浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路268号	浙江省乐清市乐清经济开发区(柳市人民工业园)
型号	STM6E-□H、STM6EY-□□□	RDM5E-1250H/□、RDM5EY-1250□/□□
母证书编号	CQC2018010307102298	
母报告检测机构	浙江方圆检测集团股份有限公司(浙江方圆电气设备检测有限公司)	
母报告编号	02401-2111921117-S、0401-2011922056-S、02401-1811900082-S	

说明: 本试验报告引用编号为 02401-2111921117-S、0401-2011922056-S、02401-1811900082-S 的报告, 仅修改了委托人、生产者名称、地址, 与 02401-2111921117-S、0401-2011922056-S、02401-1811900082-S 除产品型号、铭牌外, 外形尺寸、内部结构、产品参数均一致, 产品未发生变化。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02402-23119Y26054
首页	√	1	02402-23119Y26054
附页	√	1	02402-23119Y26054
报告组成	√	1	02402-23119Y26054
样品描述及说明报告	√	13	02402-23119Y26054-S
安全型式试验报告	/	/	/
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02402-23119Y26054

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验